

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-IT.ПБ37.В.00223/19

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛФ МАРКЕТ" (ООО "АЛФ МАРКЕТ").

Адрес: 107143, Россия, г. Москва, проезд Иртышский 2-й, дом 4б, строение 1, комната 18.3.

ОГРН: 1147746437178.

Телефон (495)215-15-41, факс (495)215-15-41.

№ 0010946

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

CLEAF S.P.A.

Адрес: Италия, Via Bottego 15, 20851 Lissone MB, Italy.

Телефон +390392074, факс +390392017820.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Плиты древесноволокнистые огнестойкие, облицованные пленкой на основе термореактивных полимеров, торговой марки CLEAF (толщина 8÷12 мм). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 16.21.14.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 4411 14 900 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 6956/РС от 13.12.2019 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4035-АОП от "31" октября 2019 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации регистрационный номер № ТРПБ.RU.ПБ37.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.12.2019 по 24.12.2024



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

Е.К. Савельева

инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия